

Świecie, dnia 05.07.2016 r.

L.dz. ...M63...../2016 r.

WG ROZDZIELNIKA

Oznaczenie postępowania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Chabrowej w miejscowości Sulnowo.”

Zgodnie z pkt. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w nawiązaniu do treści § 30 Zakładowego regulaminu udzielania zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o profile kanalizacji tłocznej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz planu zagospodarowania dla sieci wodociągowej.

Odpowiedź

Profil kanalizacji tłocznej zostaje uzupełniony na stronie internetowej pod adresem <http://bip.zwik.com.pl/userfiles/profil.JPG> jako załącznik do niniejszych pytań i odpowiedzi. Zamawiający informuje, iż posiada zestawienie przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z podanymi rzędnymi tylko w formie tabeli która została udostępniona w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ (kanalizacja sanitarzna str. 35 – 37). Plan sytuacyjny (zagospodarowania) dla sieci wodociągowej zostaje uzupełniony na stronie internetowej pod adresem <http://bip.zwik.com.pl/userfiles/rzut.JPG> jako załącznik do niniejszych pytań i odpowiedzi, a zawarte w dokumentacji profile dla sieci wodociągowej należy skonfrontować z uzupełnionym planem sytuacyjnym.

Pytanie 2

Budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje odcinek od Si2 do Sr2/3 czy odcinek od Si2 do PS-1 (bez budowy przepompowni)?

Odpowiedź

Budowa obejmuje odcinek od Si2 o rzędnych 86,87/83,71 do studni Sr1/3 o rzędnych 82,30/79,50 (bez budowy przepompowni).

Pytanie 3

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o dokumentację geologiczną.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną.

Pytanie 4

Czy po stronie przyszłego Wykonawcy będą roboty ziemne związane z zasypaniem wykopów do rzędnej terenu projektowanego.

Odpowiedź

Po stronie przyszłego Wykonawcy będą leżały roboty ziemne związane z zasypaniem wykopów do rzędnej terenu projektowanego.

Pytanie 5

Proszę o określenie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ulicy Chabrowej.

Odpowiedź

W ulicy Chabrowej nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego podczas prowadzenia prac.

Pytanie 6

Proszę o wyjaśnienie jakie ilości należy przyjąć w celu prawidłowej wyceny pozycji kosztorysowych dotyczących próby szczelności.

Dotyczy poz. 19; 30; 41; 42 próba szczelności kanaliz. sanitarnej.

Oraz poz. 35; 36; 38 – próba szczelności, dezynfekcja – sieci wodociągowej.

Przywołane pozycje KNR wskazują, że jednostką obmiaru powinny być sztuki w przeliczeniu na 200 m, a nie mb jak podano w kosztorysach.

Brak odpowiedniej korekty tych pozycji zawyża bardzo wartość kosztorysową.

Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości w wyżej wymienionych pozycjach w celu równego traktowania wszystkich uczestników postępowania.

Odpowiedź

W pozycjach 19, 30, 41 i 42: próby szczelności – kanalizacja sanitarna oraz w pozycjach 35, 36 i 38: próby szczelności, dezynfekcja – sieć wodociągowa należy przyjąć jednostki obmiaru jako sztuki w przeliczeniu na odcinek 200 m, a nie mb jak podano w kosztorysie.

Pytanie 6


W opisie technicznym do projektu kanalizacji sanitarnej jest zapis, że „studzienki kanalizacyjne należy wykonać jako betonowe z betonu B-45, wodoszczelnego (W-8), małonasiąkliwego (nie więcej niż 5%) i mrozoodpornego (F-150)”. „Jako pierścienie dystansowe dla studzienek zlokalizowanych w jezdni, należy zastosować pierścienie dystansowe z tworzywa sztucznego D400”. Natomiast SIWZ przewiduje montaż studni żelbetowych dn1200 mm zgodne z PN 92/B-10729 z dnem monolitycznym, płyty nastudzienne posadowione na pierścieniu odciążającym. Proszę o informacje, jakie studnie należy wycenić.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z SIWZ studnie żelbetowe DN 1200 mm, zgodne z PN 92/B-10729 z dnem monolitycznym, płyty nastudzienne posadowione na pierścieniu odciążającym.

Jednocześnie informuje, że niniejsze zapytania i udzielone odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców.

Z poważaniem



Przewodniczący Komisji Przetargowej – Rafał Rybczyński