

Od: Klimczak Arkadiusz
Wysłano: 22 maja 2019 11:30
Do: 'Dorota Waldowska'
Temat: RE: Fw:

Załącznik do narady koordynacyjnej z dnia 22.05.2019r

Dotyczy tematów:

- 144/2019 uwagi : *siec' wodociągowa Sulmowo Sulmborko*
~~kanalizacja deszczowa Lniano~~

1. Zachować normatywne odległości od istniejącej sieci energetycznej. W miejscach skrzyżowań proj. sieci wodociągowej z istn. kablami energetycznymi **nn**, założyć na kable rury ochronne dwudzielne lub istn. przepusty przedłużyć.
2. Prace przy naszych urządzeniach wykonać zgodnie ze standardami obowiązującymi w Enea Operator i przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego.
3. Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii; w przypadku uszkodzenia sieci Enea Operator Sp. z o. o. oraz ~~strat~~ strat finansowych wynikających z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej pełną odpowiedzialność ponosi wykonawca robót i inwestor.
4. Uzgodnienie jest ważne do dnia 22.05.2020r.



Arkadiusz Klimczak

Enea Operator RD Świecie

Tel. 052 3132239