



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.

86-100 Świecie, ul. Parkowa 3

Świecie, dnia 2 października 2019 r.

L.dz. 1851...../2019 r.

Do wykonawców

Oznaczenie postępowania:

„Budowa strefowej pompowni wody przy ul. Bednarza w Świeciu.”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 02.10.2019 r. odbyła się wizja lokalna dotycząca przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z pkt. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w nawiązaniu do treści § 27 Zakładowego regulaminu udzielania zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

Pytanie 1

Czy przetwornice częstotliwości muszą być zabudowane na silnikach pomp pionowych, czy mogą być zainstalowane w szafie sterowniczej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza montaż przetwornic częstotliwości w projektowanej rozdzielnicy sterowniczo-zasilającej zespołu pompowego RZP zainstalowanej w pomieszczeniu komory pompowni.

Pytanie 2

Zgodnie z zapisami wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt i ryzyko wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie 12 godzin od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego (jeżeli wada skutkuje pozbawieniem dostaw wody.) W pozostałych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 4 dni od zawiadomienia, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych w tym urządzeniu i instalacji – w ciągu 24 godzin.

Z uwagi na bardzo krótki czas wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad w okresie gwarancji wnioskujemy na zmianę tego zapisu w § 12 ust. 9 i 10 na następujące:

„9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt i ryzyko wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie w ciągu 12 godzin od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego (jeżeli wada skutkuje pozbawieniem dostaw wody). W pozostałych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zawiadomienia, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych w tym urządzeń i instalacji – w ciągu 14 dni.

10. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w ciągu 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie lub faksem Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady”.

Odpowiedź

§ 12 ust. 9 i 10 otrzymuje brzmienie:

„9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt i ryzyko wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie w ciągu 12 godzin od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego (jeżeli wada skutkuje pozbawieniem dostaw wody). W pozostałych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawiadomienia.

W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu wyznaczonego czasu od powiadomienia lub w przypadku wykonania napraw w sposób wadliwy, Zamawiającemu służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wówczas Zamawiający uprawniony jest do potrącenia wynagrodzenia z kwoty zabezpieczenia.

10. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w ciągu 12 godzin lub 7 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie lub faksem Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.”

Pytanie 3

Z uwagi na dublowanie kar umownych w § 12 ust. 2 pkt. 1 i 2, wnosimy o wykreślenie kary wskazanej w § 13 ust. 2 pkt. 1 i pozostawienie zapisu o treści wskazanej w § 13 ust. 2 pkt. 2

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż kary w § 13 ust. 2 pkt. 1 i 2 nie zostały zdublowane i pozostają niezmiennie.

Różnicę pomiędzy „zwłoką” a „opóźnieniem” oraz związanymi z nimi skutkami dla stron umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 476 i art. 481 § 1 kc).

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza montaż zestawu hydroforowego innego niż wskazany w projektach?

Odpowiedź


Zamawiający nie dopuszcza innego zestawu hydroforowego i układu sterowania niż wskazany w zatwierdzonym projekcie technicznym.

Wykonawca składający ofertę musi uwzględnić wszystkie powyższe odpowiedzi, wyjaśnienia/dopuszczenia/zmiany w złożonej ofercie.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i dokonane zmiany stają się częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe ustalenia SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


mgr Andrzej Kozłowski