



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.

86-100 Świecie, ul. Parkowa 3

Świecie, dnia 25 września 2019 r.

L.dz. 1813/2019 r.

Do wykonawców

Oznaczenie postępowania:

„Budowa strefowej pompowni wody przy ul. Bednarza w Świeciu.”

Zgodnie z pkt. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w nawiązaniu do treści § 27 Zakładowego regulaminu udzielania zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Z uwagi na złożony zakres zadania inwestycyjnego, który wydłuża czas czekania na oferty od dostawców zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do min. 07.10.2019 r. Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli Wykonawcy na prawidłowe i precyzyjne przygotowanie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 08.10.2019 r.

Pytanie 2

Jako Wykonawcy prosimy o zmianę rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy. Czy jest możliwe rozliczanie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej? Roboty budowlane wymagają większych nakładów finansowych. Jako Wykonawcy jesteśmy zobowiązani płacić wynagrodzenie dla pracowników, podatki, ubezpieczenia co miesiąc i w taki również sposób chcielibyśmy rozliczać się z Zamawiającym.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rozliczania za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu całego zadania.

Pytanie 3

W związku z zakresem zadania czy jest możliwość, aby kierownikiem budowy była osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych i 5 letnie doświadczenie zawodowe, a kierownikiem robót byłaby osoba posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

Odpowiedź

Wykonawca musi dysponować osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi:

- kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i 5-letnie doświadczenie zawodowe (okres od dnia uzyskania pozwolenia).
- kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych,
- kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści wykonanie komory pompowni jako prefabrykowanej uznanego producenta mającego duże doświadczenie w produkcji tego typu komór np. PV Kluczbork?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wykonania komory pompowni jako prefabrykowanej. Komorę pompowni strefowej należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Pytanie 5

Jaki kolor z zewnątrz ma mieć kontener AWASTATION?

Odpowiedź

Prefabrykowany kontener typu AWASTATION powinien mieć z zewnątrz kolor biały.

Pytanie 6

Czy Zamawiający zorganizuje wizję w miejscu planowanej inwestycji?

Odpowiedź

Zamawiający zaprasza wszystkich wykonawców na wizję lokalną w dniu 02.10.2019 r. godz. 11:00 na placu budowy tj. przy ul. Bednarza.

Pytanie 7

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) Zamawiający w Rozdziale V wskazał, iż Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia musi wykazać, iż wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie strefowej pompowni wody o wielkości i zakresie prac nie mniejszym niż przedmiotowe zamówienie (wydajności zestawu pompowego nie mniejszej niż $Q_{\max h} 120 \text{ m}^3/\text{h}$ przy ciśnieniu wyjściowym 0,5 MPa) w okresie ostatnich pięciu lat.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku, gdy Wykonawca wykaże iż w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody, gdy w zakresie roboty budowlanej Wykonawca wykonał m.in. zbiornik retencyjny żelbetowy o poj. całk. $V=432 \text{ m}^3$ oraz dostarczył i zamontował zestaw hydroforowy wraz z pompą płuczną o parametrach $Q_{\text{gosp}} = 140,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{pł}} = 170,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $H_{\text{gosp}} = 35,0 - 55,0 \text{ Mh}_2\text{O}$.

Odpowiedź

Zamawiający w celu spełnienia warunku dot. wiedzy i doświadczenia dopuszcza wykonanie minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie strefowej pompowni wody lub budowie, przebudowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody o wielkości i zakresie prac nie mniejszym niż przedmiotowe zamówienie (wydajności zestawu pompowego nie mniejszej niż Q_{\max} 120 m³/h przy ciśnieniu wyjściowym 0,5 MPa).

Na wniosek Wykonawców oraz w związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami Zamawiający na podstawie § 27 pkt. 7 Zakładowego regulaminu udzielania zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 08.10.2019 r. do godziny 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:00.

Wobec powyższego zmianie ulega również pkt. XII ppkt. 2 tj.:

„2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie

Oferta na budowę strefowej pompowni wody przy ul. Bednarza w Świeciu.”


Nie otwierać przed dniem: 08.10.2019 r. godz. 10:00”

Na kopercie, oprócz opisu jak wyżej, należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.”

Wykonawca składający ofertę musi uwzględnić wszystkie powyższe odpowiedzi, wyjaśnienia/dopuszczenia/zmiany w złożonej ofercie.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i dokonane zmiany stają się częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe ustalenia SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU
mgr Andrzej Kozłowski

